



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, телефон: 54-68-33, факс: 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР г. Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г.Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 673/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад №145» города Кирова,

Заведующему Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №145» города Кирова Федосимовой Екатерине Арсентьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Кирова по пожарному надзору Литвака Д.Ю. от «30» августа 2021 года №673, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 30 мин. «13» сентября 2021 г. по 11 ч. 30 мин. «13» сентября 2021 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области майором внутренней службы Метелевым Д.А. в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №145» города Кирова по адресу: г. Киров, улица Свободы, 47

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ «Детский сад №145» г. Кирова Федосимовой Екатериной Арсентьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации из групповой ячейки «Буратино» на 2-м этаже не соответствуют требованиям пожарной безопасности. В марше лестницы имеются ступени различной высоты. Ступени выполнены	ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123); п. 23 Правил противопожарного	01.09.2022	

	не сплошными (из металлических прутьев). В одномаршевой лестнице устроено более 18 подъемов (19 подъемов).	режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ №1479 16.09.2020 (далее ППР в РФ), п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020		
2.	Наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации из групповой ячейки «Буратино» на 2-м этаже расположена на расстоянии менее 1м. от плоскости оконного проема (расположена вплотную).	ст. 89 ФЗ №123, п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
3.	Наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации из групповой ячейки «Пчелка» на 2-м этаже не соответствуют требованиям пожарной безопасности. В марше лестницы имеются ступени различной высоты. Ступени выполнены не сплошными (из металлических прутьев).	ст. 89 ФЗ №123, п. 23 ППР в РФ, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
4.	3 светильника аварийного освещения (в коридоре у методического кабинета на 2-м этаже, в помещении №5 по техпаспорту – у пищеблока и в группе «Фантазеры» на 1-м этаже находятся в неисправном состоянии).	ст. 82, ст. 89 ФЗ №123; п. 23, п. 37, п. 54 ППР в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016	01.09.2022	
5.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации – эвакуационного прохода в раздевалке группы «Затейники» на 2-м этаже составляет 0,74м. в свету вместо требуемых не менее 1м. (заужена шкафчиками).	ст. 89 ФЗ №123, п. 23 ППР в РФ, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
6.	В коридоре пищеблока на 1-м этаже электрическая проводка от звонка проложена по горючему основанию – по деревянной дверной коробке.	п/п «з» п. 35 ППР в РФ	01.09.2022	
7.	В кладовых подвального этажа с категориями В4 отсутствуют огнетушители с рангом тушения модельного очага 4А.	п. 60, п. 397 прил.1 ППР в РФ	01.09.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован статьей 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пунктом 57 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Кировской области - государственный инспектор

г. Кирова по пожарному надзору
(должность государственного инспектора по пожарному надзору)

Метелев Д.А.
(фамилия, инициалы)



« 14 » сентября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

заверенный
(должность)

Зеросимова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

« 14 » 09 20 21 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65.

Телефон: 54-68-33, факс: 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77.